


Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг»  
(ООО «Трансконсалтинг»)  
115211, г. Москва, Каширское ш., д. 55, к. 5, помещ. I, ком. 20  
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»  
Испытательная лаборатория «HARD GROUP»  
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11, к. 15  
150515, Ярославская обл., Ярославский р-н, в районе деревни Левцово  
Телефон: +7(495)984-63-39; электронная почта: sert@lcmg.ru  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЩИ01



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
  
А.Н. Свеженцев  
16 февраля 2023 г.

Протокол испытаний:	№ 19X/H-16.02/23
Дата выдачи протокола:	16.02.2023
Наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса) контактные данные заказчика:	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ», Юридический адрес: 123242, Россия, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, этаж 11, помещение 97, комната 2, офис 119 Фактический адрес: 123290, Россия, город Москва, район Пресненский, улица 2-я Магистральная, дом 3, строение 1, помещения (комнаты/офисы) № 11, 14а, 14б
Изготовитель, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности (в случае если отличается от юр. адреса):	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСИВАЯ ГРЯДКА", Юридический адрес: 107207, Россия, город Москва, улица Байкальская, дом 35, корпус 3, квартира 2 Фактический адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107207, Россия, город Москва, улица Байкальская, дом 35, корпус 3, квартира 2
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Оборудование световое: светодиодный стационарный фитосветильник, модель Комфорт мини 50 см
Сведения об отборе:	Акт отбора образцов (проб) №С-20230117-05 от 24.01.2023 г. Образец(ы) предоставлен(ы) заказчиком.
Дата получения образца (ов):	24.01.2023
Идентификационный номер:	X5624012023/H
Основание проведения испытаний:	Направление № С-20230117-05 от 24.01.2023
Место осуществления лабораторной деятельности:	Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 11
Дата (ы) осуществления лабораторной деятельности:	с 24.01.2023 по 16.02.2023
Стандарт (ы), устанавливающие требования к продукции:	ТР ТС 020/2011 ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2017, ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015, ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ ИЕС 61547-2013

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу(ам).  
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.  
Лаборатория несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе за исключением случаев, когда информацию предоставляет заказчик.



**Описание, идентификация и состояние образца (ов)**

Оборудование световое: светодиодный стационарный фитосветильник, модель Комфорт мини 50 см  
 Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.  
 Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.  
 Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

**Условия проведения испытаний**

Температура воздуха, °С	15 – 25
Относительная влажность воздуха, %	45 – 75
Параметры сети электропитания (напряжение, В; частота, Гц):	230; 50

**Используемое испытательное и измерительное оборудование**

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учётный номер
1.	Прибор для измерения и анализа показателей качества электрической энергии, KEW 6310, №Л72
2.	Генератор сигналов высокочастотный, Г4-158, №Л193
3.	Измеритель акустический многофункциональный, ЭКОФИЗИКА, №Л42
4.	Пробник напряжения, Я6-122/1М, №Л133
5.	Трансформатор тока, ТТИ-100, №Л139
6.	Измеритель электрических параметров качества, мощности и количества электрической энергии телеметрический LPW-305-5, №Л223
7.	Анализатор спектра, АКИП 4205/2, №Л2545
8.	Селективный микровольтметр, SMV 8,5, №Л286
9.	Совмещенная логопериодическая антенна, VULB 9162, №Л374
10.	Антенна, АБ-4, №Л183
11.	Антенна, ДР-1, №Л184
12.	Клещи поглощающие, КП1000, №Л206
13.	Антенна, LPA1, №Л207
14.	Антенна измерительная магнитная, П6-70, №Л219
15.	Антенна измерительная электрическая, П6-71, №Л220
16.	Эквивалент сети, NNB111, №Л120
17.	Эквивалент сети, NNB 101, №Л119
18.	Имитатор импульсных помех, ИИП-4000, №191
19.	Имитатор провалов и перенапряжения, ИПНП-16, №97
20.	Имитатор пачек помех, ИПП-4000, №168
21.	Имитатор электростатических разрядов ЭСР-8000К, ЭСР-8000К, №Л146
22.	Имитатор импульсных помех, ИИП-2500У, №45
23.	Имитатор кондуктивных помех, ИКП-61000-4-16, №Л209
24.	Имитатор импульсных помех в комплекте с устройством связи-развязки, ИИП-4000, (ЛСР-2/2), №210
25.	Источник питания переменного тока, APS-9501, №Л57

**Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений**

ГОСТ IEC 61000-3-2-2017,  
 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015,  
 ГОСТ CISPR 15-2014,  
 ГОСТ IEC 61547-2013



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование структурного подразделения (отдела) испытательной лаборатории:	Отдел испытаний ЭМС
--	---------------------

## ГОСТ CISPR 15-2014

Напряжение ИРП на сетевых зажимах в полосе частот от 0,009 МГц до 30 МГц:

№ измерения	Частота, МГц	Измеренные значения напряжения радиопомех, дБмкВ					Среднее арифмети- ческое значение, дБмкВ	Среднее квадрати- ческое отклонение, дБмкВ	Статисти- ческое значение радиопо- мех, дБмкВ	Допусти- мые значения радиопо- мех, дБмкВ
		Условный номер измерения								
		№1	№2	№3	№4	№5				
		U max	U max	U max	U max	U max				
1	0,009	59,91	57,14	59,48	57,48	57,59	58,32	1,28	60,26	110,0
2	0,013	56,41	56,12	56,31	54,44	53,42	55,34	1,34	57,38	110,0
3	0,022	56,58	54,03	56,33	55,70	54,56	55,44	1,11	57,13	110,0
4	0,050	48,52	46,46	47,90	46,01	47,54	47,29	1,03	48,86	90,0
5	0,070	47,22	45,43	47,08	45,16	44,47	45,87	1,22	47,73	87,0
6	0,119	46,00	44,87	45,62	44,12	43,46	44,81	1,04	46,40	82,1
7	0,150	33,04	32,23	32,68	32,99	30,92	32,37	0,87	33,70	66,0
8	0,203	36,32	34,30	35,93	34,87	36,21	35,53	0,89	36,89	63,5
9	0,238	34,05	31,65	33,30	31,08	32,93	32,60	1,22	34,45	62,2
10	0,500	28,03	27,58	27,61	25,56	27,72	27,30	0,99	28,80	56,0
11	1,323	29,99	27,50	29,04	27,22	29,82	28,71	1,29	30,68	56,0
12	2,637	31,77	31,47	31,72	31,05	30,42	31,29	0,56	32,14	56,0
13	5,000	32,74	29,98	31,90	30,80	32,56	31,60	1,18	33,39	60,0
14	8,685	30,50	30,26	29,75	30,43	28,68	29,93	0,76	31,08	60,0
15	11,564	33,13	30,63	32,50	30,52	30,14	31,38	1,33	33,41	60,0
16	13,067	34,41	32,23	34,30	32,51	34,04	33,50	1,04	35,08	60,0
17	13,183	34,99	32,85	34,84	33,83	33,10	33,92	0,98	35,41	60,0
18	16,506	31,94	31,64	31,17	30,02	29,79	30,91	0,96	32,38	60,0
19	30,000	34,29	32,03	34,19	32,74	31,88	33,03	1,15	34,78	60,0

Напряженность поля излучаемых ИРП

Измерение магнитной составляющей напряженности электромагнитного поля ИРП в полосе частот 0,009- 30 МГц.

Диаметр измерительной антенны 2 м.

№ измерения	Частота, МГц	Измеренные значения магнитной составляющей радиопомех, дБмкА/м					Среднее арифметическое значение, дБмкА/м	Среднее квадратическое отклонение, дБ мкА/м	Статистическое значение радиопомех, дБмкА/м	Допустимые значения радиопомех, дБмкА/м
		Условный номер измерения								
		№1	№2	№3	№4	№5				
		U m	U m	U m	U m	U m				
1	0,009	48,83	46,41	48,47	47,99	48,52	48,04	1,0	49,5	88,0
2	0,016	46,95	45,79	46,71	46,93	46,34	46,54	0,5	47,3	88,0
3	0,024	46,31	45,53	45,86	45,62	45,34	45,73	0,4	46,3	88,0
4	0,070	49,69	47,77	49,02	49,48	49,24	49,04	0,8	50,2	88,0
5	0,072	43,95	41,07	43,06	43,74	43,77	43,12	1,2	44,9	86,7
6	0,088	42,36	42,22	41,74	42,20	41,46	42,00	0,4	42,6	79,0
7	0,150	31,24	30,43	30,50	31,23	31,00	30,88	0,4	31,5	58,0
8	0,299	27,44	26,93	26,74	26,97	27,13	27,04	0,3	27,4	49,9
9	0,494	25,35	25,27	24,37	25,18	24,36	24,90	0,5	25,7	44,0
10	2,200	18,60	17,03	18,39	17,99	18,51	18,10	0,6	19,1	26,0
11	2,339	34,12	33,39	33,27	33,45	33,40	33,53	0,3	34,0	58,0
12	2,529	29,86	28,62	29,34	29,06	29,40	29,26	0,5	30,0	58,0
13	3,000	15,60	14,22	14,92	14,87	14,66	14,85	0,5	15,6	22,0
14	7,553	15,33	12,66	15,32	15,01	14,95	14,65	1,1	16,4	22,0
15	9,722	13,31	12,34	12,63	12,59	13,22	12,82	0,4	13,5	22,0
16	12,553	14,96	12,59	14,96	14,71	14,11	14,27	1,0	15,8	22,0
17	16,115	12,38	12,31	11,47	11,99	11,96	12,02	0,4	12,6	22,0
18	18,538	12,86	10,81	12,54	12,54	12,19	12,19	0,8	13,4	22,0
19	30,000	14,55	12,48	14,52	14,51	13,70	13,95	0,9	15,3	22,0



Напряженность поля излучаемых ИРП

Измерение напряженности электромагнитного поля ИРП в полосе частот 30- 300 МГц. Измерительное расстояние 3 м

№ измерения	Частота, МГц	Измеренные значения магнитной составляющей радиопомех, дБмкВ/м					Среднее арифметическое значение, дБмкВ/м	Среднее квадратическое отклонение, дБ мкВ/м	Статистическое значение радиопомех, дБмкВ/м	Допустимые значения радиопомех, дБмкВ/м
		Условный номер измерения								
		№1	№2	№3	№4	№5				
		U m	U m	U m	U m	U m				
1	30,00	18,2	17,5	18,2	17,9	17,97	18,0	0,3	18,4	40,0
2	33,02	14,6	13,9	13,8	13,8	13,78	14,0	0,4	14,5	40,0
3	54,14	15,8	15,4	15,4	14,9	15,15	15,3	0,3	15,8	40,0
4	101,92	14,9	13,3	14,4	14,8	13,89	14,2	0,7	15,3	40,0
5	176,45	14,4	12,5	13,9	13,4	14,12	13,7	0,7	14,8	40,0
6	219,62	13,8	11,2	13,2	13,7	13,35	13,0	1,1	14,7	40,0
7	239,70	14,3	14,2	13,8	13,8	14,27	14,1	0,3	14,5	40,0
8	296,98	14,3	13,6	13,8	14,0	13,40	13,8	0,4	14,4	40,0
9	230,00	13,7	11,1	13,3	13,0	13,23	12,9	1,0	14,4	40,0
10	238,17	16,0	14,2	15,7	15,7	15,53	15,4	0,7	16,5	47,0
11	242,08	16,1	13,2	15,9	16,0	15,40	15,3	1,2	17,2	47,0
12	300,00	16,4	15,9	15,4	16,2	16,02	16,0	0,4	16,6	47,0

Испытания на помехоустойчивость

ГОСТ IEC 61547-2013

Устойчивость к электростатическим разрядам

Порты воздействия: корпус, кнопки управления, горизонтальные и вертикальные пластины связи

Вид помехи	Напряжение, кВ	Количество воздействий	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Контактный разряд	±4	10-положит. 10-отрицат.	В	А
Воздушный разряд	±8	10-положит. 10-отрицат.	В	А

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю.

Вид помехи	Полоса частот воздействия, МГц	Напряженность испытательного поля, В/м (дБмкВ/м)	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Радиочастотное электромагнитное поле	От 80 до 1000	3(130)	А	А



Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

Вид помехи	Полоса частот воздействия, Гц	Уровень напряженности МППЧ А/м	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Магнитное поле промышленной частоты (МППЧ)	50	3	А	А

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам.

Вид помехи	Амплитуда испытательного воздействия, кВ	Частота повторения импульсов, кГц	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Импульсные помехи в портах электропитания переменного тока	±1,0	5	В	В

Устойчивость к инжектированным токам (радиочастотный общий несимметричный режим)

Вид помехи	Полоса частот воздействия, МГц	Уровень испытательного напряжения, В (дБ/мкВ)	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Инжектированные токи (через устройства связи развязки (УСР))	От 0,15 до 80	3(130)	А	А

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии

Порт электропитания

Вид помехи	Степень жесткости	Амплитуда импульса напряжения кВ ±10%	Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
Микросекундные импульсы по схеме "провод –провод"	2	±1,0	В	А

Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания

Вид динамических изменений напряжения сети электропитания	Испытательное воздействие			Требуемое качество функционирования	Результат испытаний
	Испытательное напряжение в % от $U_{ном}$	Амплитуда динамических изменений напряжения в % от $U_{ном}$	Длительность динамических изменений напряжения, периоды (период)		
Провалы напряжения	70	30	10	С	В
Прерывания напряжения	0	100	0,5	С	В



Порядок гармонической составляющей n	Измеренное наибольшее (из 5-ти образцов) значение гармонической составляющей тока, % от основной гармонической составляющей потребляемого тока	Максимальное допустимое значение гармонической составляющей тока, % от основной гармонической составляющей потребляемого тока
2	1,24	2,00
3	8,51	30,00
5	3,75	10,00
7	0,55	7,00
9	0,35	5,00
11	0,22	3,00
13	0,15	3,00
15	0,15	3,00
17	0,11	3,00
19	0,12	3,00
21	0,11	3,00
23	0,11	3,00
25	0,08	3,00
27	0,07	3,00
29	0,05	3,00
31	0,08	3,00
33	0,08	3,00
35	0,07	3,00
37	0,05	3,00
39	0,04	3,00

Количественные характеристики фликера	Порядковый номер измерения					Допустимые нормы
	1	2	3	4	5	
Кратковременная доза фликера, Pst	0,00	0,05	0,09	0,06	0,05	1
Длительная доза фликера Plt	0,02	0,01	0,04	0,02	0,03	0,65

Результаты измерений колебаний напряжений

Параметры измерений	Измеренные значения (%)					Допустимые нормы (%)
	1	2	3	4	5	
Установившееся относительное изменение напряжения $d_c$	1,67	1,24	1,37	1,62	1,31	3,3
Максимальное относительное изменение напряжения $d_{max}$	2,10	1,52	1,79	2,14	1,62	4
Хар-ка относительного изменения напряжения $d(t)$	-	-	-	-	-	3,3 (для интервала времени изменения напряжения $>200\text{мс}$ )

Испытания провел:

Инженер-испытатель I категории

Е.В. Якович

Протокол подготовил:

Специалист ИЛ

А.Ю. Курячев

Протокол проверил:

ИО руководителя отдела

Г.В. Патрушев

Конец протокола испытаний.